

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах
адрес: 623300, Свердловская область,
г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 13
тел. (34394) 2-06-05, E-
mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск,
Березовая ул., 6
Иглиной Татьяне Валентиновне

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ»
623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск,
Березовая ул., 6

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 11.03.2019

№ 10/2019-224

При проведении проверки с 11.02.2019 по 11.03.2019 г.
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Березовая ул., 6
дата регистрации 17.10.2001
ИНН/ОГРН 6619006288 / 1026601229335

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» (623300, г. Красноуфимск,
Березовая ул., 6)

рассмотрении представленных документов: Акта проверки № 10/2019-224 от 11.03.2019 г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	В программу производственного контроля, включить полный перечень официально изданных санитарных правил в соответствии с осуществляемой деятельностью.	СП 1.1.1058-01	3.1.	16.09.2019
2.	В программу производственного контроля включить данные о перечне должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.	СП 1.1.1058-01	3.4.	16.09.2019
3.	В программу производственного контроля включить полный перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля - журнал учета проверок органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, журнал сбора и оборота отходов (люминесцентные лампы). Отчетные формы по заболеваемости (1 раз в год).	СП 1.1.1058-01	3.7.	16.09.2019
4.	В программу производственного контроля включить полный перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических	СП 1.1.1058-01	3.8.	16.09.2019

	процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор - поломка люминесцентных ламп, подозрение на профессиональное заболевание, случаи инфекционных заболеваний, неудовлетворительные лабораторные исследования замеров физических, химических, биологических факторов, поражение токсическими веществами медицинского и немедицинского характера в быту.			
5.	Контейнеры для сбора мусора установить на расстоянии не менее 20 м от здания.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.7.	16.09.2019
6.	Устранить дефекты потолка, стен в кабинете № 304 (кабинет математики), в кабинете № 307 (кабинет химии), в коридоре 3 этажа.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.28.	16.09.2019
7.	В образовательном учреждении светильники во всех учебных кабинетах расположить параллельно светонесущей стене.	СанПиН 2.4.2.2821-10	7.2.5.	16.09.2019
8.	Соблюдать требования к составлению расписания уроков с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов: во 2 Б классе, после урока физической культуры не проводить уроки с письменными заданиями.	СанПиН 2.4.2.2821-10	10.7.	16.09.2019
9.	При составлении расписания уроков соблюдать требования к распределению дневной нагрузки для обучающихся с 5 по 11-класс: наиболее трудные предметы по шкале трудности предметов проводить на 2 - 4 уроках.	СанПиН 2.4.2.2821-10	10.8.	16.09.2019
10.	В образовательном учреждении обеспечить продолжительность перемен, на которых организовано питание учащихся, не менее 20 минут	СанПиН 2.4.2.2821-10	10.12.	16.09.2019
11.	У работников общеобразовательной организации, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в установленном порядке.	СанПиН 2.4.2.2821-10	11.9.	16.09.2019
12.	Территорию образовательного учреждения содержать в чистоте: проводить очистку мусоросборников при их заполнении на 2/3 объема.	СанПиН 2.4.2.2821-10	12.1.	16.09.2019

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах в срок до 16.09.2019 г.

1. Отчет об исполнении предписания
2. Документы, подтверждающие исполнение предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

- директора МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ», 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Березовая ул., 6, Иглину Татьяну Валентиновну;
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ», 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Березовая ул., 6.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять


подпись

Мокиева Татьяна Юрьевна

ФИО

госнадзор

Предписание получил:

директор
должность, ФИО

Ирина Т. М. Л.
подпись

11.03.2018
дата

Место выдачи предписания:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 13

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания